PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA 4-17 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0478-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024

Foto1: LAMINAS EN MALAS CONDICIONES, ESTRUCTURA METALICA EN BUEN ESTADO

Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO, PRESIDENTA DE OPF Y CONSULTOR A CARGO

Foto 3: LAMINAS DEL MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO

Foto 4: VISTA DEL MÓDULO DE AULAS SIN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Y ESCENARIO

Foto 5: VISTA DE LA LOSA MÓDULO DE GRADAS, ACTUALMENTE SE GENERA HUMEDAD Y NO TIENE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Foto 6: VISTA DE CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
PALIN, ESCUINTLA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Fernando David de León Maàrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA 4-17 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0478-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024

Foto 7: MÓDULO DE GRADAS FILTRACIONES, SE ENCUENTRAN DESPEGADOS LOS MUROS COLINDANTES, HUMEDAD

Foto 8: MÓDULO DE GRADASHUMEDAD, NO TIENE PAÑUELOS, NO TIENE BAJADAS DE AGUA

Foto 9: MÓDULO DE GRADAS HUMEDAD EN LOSA Y MUROS, PINTURA DETERIORADA

Foto 10: LAMINAS DEL MÓDULO DE AULAS EN MAL ESTADO, NO TIENE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Foto 11: LA BAJADA DE AGUA PLUVIAL NO ES SUFICIENTE Y SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, NO PRESENTA PAÑUELOS

Foto 12: EL MURO COLINDANTE SE ENCUENTRA BAJO Y DAÑADO POR HUMEDAD

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SAN ANTONIO PALIN, ESCUINTLA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Fernando David de León Maàrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa