

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 3-47
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0011-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.
1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.
1.3 Sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura).



Foto 4: 4.4 Sustitución de puerta en servicios sanitarios.



Foto 5: 5.6 Sustitución de balcones de metal.



Foto 6: 6.6 Sustitución de piso de cemento líquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

karen mariela orellana

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AVENIDA 3-47
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0011-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 7:
10.2 Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, tubo de abasto).
10.3 Sustitución de inodoro.



Foto 8: 12.1 Mantenimiento a portones de metal.



Foto 9: 17.4 Sustitución de focos ahorradores. 17.5 Sustitución de plafoneras. 17.7 Sustitución de interruptores dobles. 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10:
17.11 Reparación de cableado eléctrico.
17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Mariela Orellana

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

