



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM. No. 17 "RAFAELA DEL ÁGUILA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Ave. 37-85 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0343-43	FECHA:	28/10/2024



Sustitucion de piso ceramico en area comun en segundo nivel (incluye nivelación de area)



Suministro e instalacion de piso ceramico en salon de primaria en el primer nivel



cierre de vano de puerta en salon de 2do nivel con block y sisado (2.16 x 1)



Sustitución de pila existente por pila de 2 lavaderos



Demolición de muro en cocina del establecimiento (1.45 X 77)



Reparación de filtración en base de aula en el primer salón. (10 ml)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Procedido y luego con MO

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM No. 17 "RAFAELA DEL ÁGUILA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Avenida 37-85 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0343-43	FECHA:	28/10/2024




Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura de soporte de metal en salones de 2do nivel




Suministro e instalacion de lámina troquelada calibre 26 (por humedad en pared) incluye instalación de 3 tijeras de metal, incluye canal y bajada de agua en salon de primaria en primer nivel




Reparación de filtración en lámina, incluye aplicación de sello. (primer nivel primaria)



Sustitución de canal existente con canal fabricado en lamina calibre 26 con pescantes





Reparación de filtracion en aula en base de tinaco (toda la circunferencia)



Mantenimiento a estructura de metal y pintura a lamina de salon del primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---