

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA/

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Profesor Pedro Edilberto Barahona Méndez, J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Principal Colonia Ciudad Satélite Zona 9 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-3067-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se selló la reposadera que causaba inundación dentro de la cocina.



Foto 2: Se colocaron las ventanas correspondientes.



Foto 3: Se colocaron las ventanas en la cocina en la parte de atrás con sus respectivos balcones para mayor seguridad.




Foto 4: Se reparó el sistema eléctrico para evitar futuros accidentes.



Foto 5: Se colocó piso cerámico como prevención al deterioro de la fundición.



Foto 6: Se colocó azulejo para poder mantener una adecuada higiene en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA/ PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Profesor Pedro Edilberto Barahona Méndez. J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Principal Colonia Ciudad Satélite Zona 9 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-3067-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Ensavietado y sernido para una buena protección de la pared.




Foto 8: Aplicación de pintura en el exterior de salones. Interior de cocina y exterior.



Foto 9: Aplicación de pintura en mesas y bancas de cemento.




Foto 10: Se colocaron las tapaderas a los sanitarios para mayor higiene.




Foto 11: Se pintaron las puertas de los sanitarios.



Foto 12: Se modificaron las bajadas de agua para evitar mantener el área húmeda y resbalosa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE SATÉLITE MIXCO.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA/

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Profesor Pedro Edilberto Barahona Méndez. J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Principal Colonia Ciudad Satélite Zona 9 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-3067-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: Cambio de toda la instalación y reparación del tinaco.



Foto 14: Destapar drenajes en área de baños.



Foto 15: Reparación e instalación nueva ya que hay constante fuga el tinaco principal de agua.



Foto 16: Se pintó el área de lavamanos y pila.



Foto 17: Pintura y lijado de portón de ingreso principal.



Foto 18: Reforzar barandal del segundo nivel, no es estable, es peligro para los alumnos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD/ PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Profesor Pedro Edilberto Barahona Méndez. J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Boulevard Principal Colonia Ciudad Satélite Zona 9 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-3067-43	FECHA:	29/11/2024



Foto19: Aplicación de pintura en muro perimetral de ingreso.



Foto 20: Aplicación de pintura en cancha y marcaje.



Foto 21: Mantenimiento de drenajes.




Foto 22: Aplicación de pintura.




Foto 23: Pintura en puertas.




Foto 24: Reparación en el sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


OPR PEDRO EDILBERTO BARAHONA MÉNDEZ
J.V.
ESCUELA
SATÉLITE MIXCO
Jornada Vespertina


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


DIRECCIÓN
SATÉLITE MIXCO
Escuela Oficial Rural Mixta
Profesor Pedro Edilberto Barahona Méndez
J.V.
Zona 9 de Mixco