

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA ALDEA SANTA INES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVENIDA 1-91 ZONA 4 ALDEA SANTA INES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-0050-45	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: Techo termonado. Se cambió lámina antigua y se colocó lámina troquelada, calibre 26. Se lijaron y pintaron las costaneras.




Foto 2: Impermeabilización de terraza luego de haber aplicado el mezlón. Terminado.




Foto 3: Se levantó una fila de block sobre losa del segundo nivel para evitar que el agua caiga sobre las pestañas.



Foto 4: Colocación de piso de granito en el salones de clases No. 1.



Foto 5: Colocación de piso y ajuste de puerta en salón No. 2.



Foto 6: Colocación de piso en salón No. 3, terminado. En los tres salones se ajustaron y se pintaron las puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ODP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

