

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CONCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1494-43	FECHA:	15/11/24



Foto 1: sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote, soporte de madera por metal y elementos de fijación en cocina y 2 aulas.




Foto 2: Sustitución de 4 puertas metálicas de ancho 1.00 mts por ato 2.10 mts en cocina y aulas.



Foto 3: Sustitución de 3 ventanas de madera de 1 metro por 1.20 metros por metal mas vidrio en cocina.



Foto 4: Sustitución de 6 ventanas metálicas de ancho 2.78 mts por alto 1.22 mts y 2 ventanas de ancho 1.68 mts por alto 1.22 mts en la parte de enfrente y atrás de 2 aulas.




Foto 5: sustitución de piso de granito en cocina y 2 aulas.



Foto 6: Sustitución de canal de PVC y soporte o pescante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE
Noé Benabib
Conchitas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
[Firma]
Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Aldea Las Conchitas
Barillas, Huehuetenango



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CONCHITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1494-43	FECHA:	15/11/24



Foto7: aplicación de pintura en paredes exteriores e interiores.



Foto 8: reparación de sistema eléctrico en cocina




Foto 9: Sustitución de pared de madera por block



Foto 10: sustitución de estufa rural(completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público