

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEDERNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0705-42	FECHA:	7/03/2024



Foto1: Lámina en mal estado con agujeros.



FOTO 2: Puertas oxidadas y corrosionadas.



Foto3: Vidrios rotos, flojos y sucios de ventanales.



Foto4: Cunetas obstruidas y en mal estado.



Foto: 5: Pintura deteriorada de interior y exterior.



Foto: 6: Sanitarios destruidos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Consuelo Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEDERNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0705-42	FECHA:	7/03/2024



FOTO 7: Portón de entrada corrosionado.



FOTO 8: Lámpara quemadas, en mal estado y en peligro de caerse.



FOTO 9: Red de drenaje y agua potable obstruidas.



FOTO 10: Losa de patio con grietas y quebraduras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Lidia Consuelo Diaz</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PEDERNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0705-42	FECHA:	25/07/2024



FOTO 7: Portón reparado.



FOTO 8: Lámparas y sistema eléctrico restaurado.



FOTO 9: Red de drenaje y agua potable reparado.



FOTO 10: Losa de patio reparada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Consuelo Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

