

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU        | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0093-43     | FECHA:                         | 01/10/2024                             |



Foto 1. Se observa el techo en mal estado es necesario sustituir la Estructura metálica y la lámina



Foto 2. Se observa las láminas en mal estado por lo que es necesario sustituirlas




Foto 3. Se observa el daño por oxidación de las puertas de los baños por lo que se necesita cambio de puertas



Foto 4. Se observan la necesidad de cambio de inodoro para mejora de los baños



Foto 5. Se observa que el servicio sanitario ya no está en condiciones adecuadas y se necesita colocar azulejo en paredes interiores.



Foto 6. Se observa que el servicio sanitario ya no está en condiciones adecuadas y el piso necesita la sustitución a piso cerámico ya que no es higiénico el que se observa.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelly Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU        | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0093-43     | FECHA:                         | 01/10/2024                             |



Foto 7. Se observa paredes en mal estado por lo que se necesita repellar las paredes



Foto 8. Se observa el deterioro de los barandales por lo cual se necesita cambio



Foto 9. Se observa la necesidad de aplicación de pintura en las paredes exteriores de los baños para una mejora en los mismos



Foto 10. Se observan la necesidad de reparación de las torta de cemento



Foto 11. Se observa la necesidad de reparación de las gradas para evitar que arruinen por completo



Foto 12. Se observa la necesidad de implementar una red de drenaje que conecte los baños a la fosa principal de la escuela

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPE de Padres de Familia  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Area Pampa Seca  
Zona 2  
Caballo Blanco, Retalhuleu



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                            |                   |                               |                                        |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO               | RETALHULEU        | MUNICIPIO                     | RETALHULEU                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 11-01-0093-43     | FECHA                         | 1/10/2024                              |



13. Se necesita suministrar una caja de registro para los lados y la implementación de tubería de línea principal de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

