

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MANUEL DE JESUS, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0359-42	FECHA:	6/13/2024



Foto 1: Se observa el proceso que el módulo de aulas 1 a remozar en techo, muros, ventanas, piso y puertas



Foto 2: Se observa el proceso que módulo de aulas 1 tiene la lámina y estructura de metal en mal estado, urge su sustitución. Además es necesario sustituir el sistema eléctrico, el cual se dañará al desmontar la



Foto 3: Se observa el proceso que la altura de los muros del módulo de aulas 1 no es la adecuada y no cuenta con ventilación cruzada



Foto 4: Se observa el proceso que la puerta del módulo de aulas 1, está en mal estado y el piso necesita mejora



Foto 5: Se observa el proceso que balcones necesitan mantenimiento preventivo




Foto 6: Se observa el proceso que los muros necesitan mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MANUEL DE JESUS, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0359-42	FECHA:	6/13/2024




Foto 7: Se observa el proceso que el canal ubicado en el módulo de aulas 2, ya no funciona correctamente



Foto 8: Se observa el proceso que el agua de lluvia que se filtra por el mojinete, está afectando los muros.



Foto 9: Se observa el proceso de humedad y desprendimiento de repello en el módulo de gradas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

