



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Filo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Filo, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0164-43	FECHA:	19/12/2024



Foto 1: 1.1 Repello de muro perimetral 100 ML



Foto 2: .2 Sustitución de columnas de concreto a columnas de metal 2 mts c/u 20 unidades



Foto 3: 1.3 Sustitución de maya por deterioro a balcones de maya 2.20x1.5; 30.30 m2 c/u



Foto 4: 1.4 Pintura de muro perimetral 100 ML



Foto 5: 2.1 Reparación de piso de torta de concreto de pila 3x3.50; 10.50 m2



Foto 6: 2.2 Instalación de azulejo a pila de concreto 14 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA EL FILO GUALAN ZAC
Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Filo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Filo, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0164-43	FECHA:	19/12/2024



Foto 1: 3.1 Sustitución de torta de concreto por cerámico 4x4.25; 17 m2



Foto 2: 3.2 Sustitución de ventana de metal por ventana PVC de dos unidades de 1.50x1; 3 c/u



Foto 3: 3.3 Pintura de interiores de dirección 50 m2



Foto 4: 3.4 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal 6x6;36 m2



Foto 5: 3.5 Sustitución de lámina ondulada por lámina troquelada aluzinc calibre 26, 6x6;36 m2



Foto 6: Sustitución de ventana de metal por ventanas PVC de dos unidades de 3.75x0.80;6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA EL FILO GUALAN, ZAC
Firma y sello del Presidente de la OPR

DIRECCION
ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA EL FILO GUALAN, ZAC
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Filo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Filo, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0164-43	FECHA:	19/12/2024



Foto 1: Sustitución de ventana de metal por ventanas PVC de dos unidades de 3.75x0.80;6



Foto 2: 11.1 Instalación de azulejo a pila de concreto de cocina 8 m2


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA
COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
 Firma y sello del Presidente de la OPF


ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
 Firma y Sello Director Centro Educativo