

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                       |                                |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                                          | MUNICIPIO:                     | COBÁN                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SARBELIO MORAN CHINCHILLA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTIFICACIÓN CHIVENCORRAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0108-43                                         | FECHA:                         | 28 DE MAYO 2025           |



Foto1: Es necesario el cambio de la lámina que tiene dicho modulo. Debido a que tiene aproximadamente más de 20 años y ya llevo a su tiempo de vida útil, además ya estan en malas condiciones. Ingresa agua por los agujeros en época de invierno.



Foto 2: Angulo opuesto del entechado que se debera cambiar y la substitución sera de láminas acanaladas por troqueladas calibre 26.



Foto 3: Vista interior de el corredor de dicho pasio el cual cuenta actualmente con agujeros y es por ahí donde ingresa el agua cuando llueve.




Foto 4: Vista del interior de un aula. Donde se hara el cambio total de las vigas y costaneras las cuales en este momento todas son de madera y se hara el cambio ahora seran de metal.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| Firma y sello del Presidente de la DCS                                                                                                                                  | Firma y Sello Director Centro Educativo Público                                                                                                                            |