



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-8846-45	FECHA:	20/08/2025



Foto 7: Se observa el cambio de canales y bajadas de agua fluvial de enfrente



Foto 8: Se observa cambio de canales con pescantes y dos bajadas de agua fluvial area de atrás



Foto 9: Se observa el cambio de base de concreto de 0.05 mts de grosor en area de pila y baños



Foto 10: Se observa levantado de muro de block de piedra 0.20*0.40*0.15 clase B para nivelar la pared de direccion



Foto 11: Se observa mantenimiento de muro de aula con excavacion, lavado, alisado impermeabilizado y sellado

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria El Bachamam

Firma y sello del Responsable de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHISON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-8846-45	FECHA:	20/08/2025



Foto 1: Se observar el proceso para el cambio de cubierta de lamina troquelada calibre 26 en dos ambientes pila y direccion



Foto 2: Se observa puesta de estructura metalica con costanera de 2*4 chapa 16



Foto 3: Se obserba el cambio de estructura de soporte existente con estructura portante de tubo HG de 4*4



Foto 4: Se observa el cambio de dos puertas de metal 0.8*2.10 en sanitarios



Foto 5: Se observa el cambio de piso ceramico Samboro en dos aulas y direccion en formato de 0.31*0.31 mts



Foto 6: Se observa el cambio en contorno de pasillo con muro de 0.80 con remate.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria El Secnamani

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

