

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0736-41	FECHA:	8/10/2025



Foto 1: Letrinas en pésimas condiciones higiénicas, solo son 2 para 122 niños en el establecimiento, funcionando desde mas de 20 años y a punto de llenarse.



Foto 2: Losa de patio quebrada que pone en riesgo la integridad de los niños.



Foto 3: Muro perimetral: con el paso de los años se ha deteriorado el material, y los postes necesitan refuerzo.



Foto 4: Malla del muro perimetral en pésimas condiciones, que necesitan ser sustituido.




Foto 5: Aula 1 del modulo 1 con paredes deterioradas que necesitan repello y pintura.



Foto 6: Aula 2 del módulo 1 con paredes que se desmoronan al no tener un recubrimiento, se necesita repello y pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0736-41	FECHA:	8/10/2025



Foto 7: Las paredes exteriores de aulas en mal estado, que necesita repello y pintura (módulo 1 de 5 X 14 Metros)




Foto 8: Las paredes exteriores parte frontal de aulas en malas condiciones que necesitan repello y pintura (módulo 1 de 5 x 14 metros)



Foto 9: Banquetas colapsadas, lo que dificulta el acceso, mayormente a niños con Necesidades Educativas Especiales.



Foto 10: Sustitución de bajada pluvial de 2 puntos de desagüe.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chicujal	Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Chicujal
--	---