

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Lic. Jorge Alejandro Coloma García"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Vega Río Blanco, Patzún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0381-43	FECHA:	21 de noviembre de 2025



Foto1: Techado terminado, con medidas de 13 mts. de ancho por 18 mts. de largo de dos aguas.



Foto 2: 36 láminas troqueladas calibre 26mm, instaladas



Foto 3: 14 Parales de metal de 4"8 con costaneras de 2"8 pulgadas, instaladas.



Foto 4: 20 tubos de metal de 1.5 mm 4" x 2" z180 G80 y 45 costaneras GHT 1.5 mm 4"x2" z180 G80, instaladas en la estructura del techo.



Foto 5: 80 metros cuadrados de pavimento terminado de 8"10 con 7 centímetros de grosor.



Foto 6: proyecto finalizado para el uso del alumnado la cual mejora la calidad educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Telma Judith Cajas

Firma y sello del Presidente de la OMP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

