

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SILENCIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-1839-43	FECHA:	04 DE MARZO DE 2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada 1.3 sustitución de elementos de fijación



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO 2.2. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: PUERTAS DE METAL 4.3 sustitución de puertas



Foto 4: VENTANAS 5.7 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: PISO 6.1 Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: PISO 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SILENCIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-1839-43	FECHA:	04 DE MARZO DE 2025



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES E EXTERIORES 9.1 Pintura en muros interiores e exteriores



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS 10.3 SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 3: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE) 21.1 Repello en muros

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario. Número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

