



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA         | MUNICIPIO:                     | SIPACATE                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALLE PRINCIPAL 803-07625 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-14-0016-42     | FECHA:                         | 3/03/2025                 |



1 CUBIERTA DE LAMINA  
1.1 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



2 ESTRUCTURA DE TECHO  
2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL, POR METAL



4 PUERTAS DE METAL  
4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)  
4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA



5 VENTANAS  
5.6 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL  
5.7 MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



8 CUNETA DE CONCRETO  
8.2 REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO



9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES  
9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Aracely Moscoso C.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA         | MUNICIPIO:                     | SIPACATE                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALLE PRINCIPAL 803-07625 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-14-0016-42     | FECHA:                         | 3/03/2025                 |



10 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS  
 10.2 SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE)



12 MANTENIMIENTO A PORTONES  
 12.1 MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



14 REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE  
 AGUA POTABLE  
 14.9 SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA LÍNEA PRINCIPAL



17.4 SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES  
 17.5 SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS  
 17.6 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES



17.8 SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES  
 17.11 REPARACIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO



17.12 SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO +ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lilion Aracely Morales C.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA         | MUNICIPIO:                     | SIPACATE                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALLE PRINCIPAL 803-07625 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-14-0016-42     | FECHA:                         | 3/03/2025                 |



19.20 INSTALACIÓN DE PILA



21 REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)  
21.1 REPELLO DE MURO  
21.4 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |  |                                                     |  |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|