

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN JM No. 17 RAFAELA DEL AGUILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a Ave. 37-85 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-03-0343-43	FECHA:	2/06/2025



suministro y cambio de tablero de 12 flipones a tablero de 16 flipones con 14 flipones de 20 y 2 de 30 dobles (desinstalacion del tablero existente e instalacion del tablero nuevo con sus flipones)



suministro e instalacion de plafonera y bombillo de alta densidad en toda las escuela aulas, corredores, cocinas y direcciones (esta instalacion incluye todo el cable electrico nuevo, este se instalara dentro del ducto si fuera posible y sin no fuera posible se estara instalando sobre puesto con su tubería o canaleta)




suministro e instalacion de toma corrientes en toda las escuela aulas, corredores, cocinas y direcciones (esta instalacion incluye todo el cable electrico nuevo, este se instalara dentro del ducto si fuera posible y sin no fuera posible se estara instalando sobre puesto con su tubería o canaleta)



suministro e instalacion de apagadores en toda las escuela aulas, corredores, cocinas y direcciones (esta instalacion incluye todo el cable electrico nuevo, este se instalara dentro del ducto si fuera posible y sin no fuera posible se estara instalando sobre puesto con su tubería o canaleta)



instalación de cableado nuevo a bomba de agua en la esuela con su propio flipon



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosand Vang
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público