

Situación deficiencias determinada

Previo

X

Durante

Posterior

Departamento	GUATEMALA	Municipio	GUATEMALA
Nombre del establecimiento	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 55	Dirección del	31 AV. C 5-56 ZONA 7 COLONIA CENTRO AMÉRICA
	SARA CERNA ZEPEDA	Fecha	17 de octubre 2025

SELLADO DE TECHO

SELLADO DE TORNILLERÍA Y GRIETAS A TECHO POR FILTRACIÓN DE AGUA HACIA LOS SALONES DE CLASES Y COCINA

TERRAZA CON FILTRACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA POR HUMEDAD EN LOS SALONES DE CLASES, HAY FISURAS EN VARIAS PARTES POR LO TANTO SE FILTRA EL AGUA, EXISTE MOHO EN EL INTERIOR DE ALGUNOS SALONES DE CLASE.

BOMBA Y CISTERNA

BOMBA OBSOLETA, SE CAMBIARÍA LA BOMBA COMPLETA PARA ABASTECER DEL LÍQUIDO Y MANTENIMIENTO A CISTERNA

DEPOSITO DE AGUA

CAMBIO DE DEPOSITO Y DE UBICACIÓN POR DAÑOS AL TECHO DE COCINA

COCINA

MANTENIMIENTO DE TUBERÍA Y SISTEMA DE AGUA PURIFICADA

SANITARIOS AULA 10

REMOZAMIENTO COMPLETO Y CAMBIO DE INODOROS Y LAVAMANOS UBICADO EN EL PATIO TRASERO DEL EL AULA No. 10

Observación: si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten signature]



Situación deficiencias determinada

Previo

X

Durante

Posterior

Departamento	GUATEMALA	Municipio	guatemala
Nombre del establecimiento	EOUM No. 55 sars cerna zepeeda	Dirección del establecimiento	31 av. C 5-5 zona 7 colonia Centro AMÉRICA
Código del establecimiento	00-0575-43	Fecha	



cambio de chapas de registro a puertas de 3 aulas.



suministro de fibra mineral para cielo suspendido en cocina



puertas de sanitarios clase 10



REPARACIÓN DE PARED DIVISORA DE SANITARIOS DEL SALON DE CLASES No. 10



COLOCACIÓN DE LÁMINA PARA VOLADIZO DE TIENDA



REEMPLAZO DE REPOSADERA EN MAL ESTADO

Observación: si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público