

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 607 SONIA RINCÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM 10 RUTA AL ATLÁNTICO ALDEA EL BEBEDERO ZONA 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7480-43	FECHA:	2 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Sustitución de 2 swich sencillo y 3 tomacorrientes 120 voltios, entubado cableado y emplacado, 1 ubicado en servicio sanitario de maestros y 2 en salón de clases de párvulos.



Foto 2: Sustitución de 2 swich sencillo y 3 tomacorrientes 120 voltios, entubado cableado y emplacado, 1 ubicado en servicio sanitario de maestros y 2 en salón de clases de párvulos.



Foto 3: Sustitución de lámparas a prueba de polvo y humedad de 2 x 18 watts tipo led. Instaladas en salón de clases de párvulos 1 una instalada en el salón de clases de 2do. "B"



Foto 4: Sustitución de lámparas a prueba de polvo y humedad de 2 x 18 watts tipo led. Instaladas en salón de clases de párvulos 1 una instalada en el salón de clases de 2do. "B"



Foto 5: Aplicación de cernido en cielo y pared en salón de clases de Párvulos y Segundo "B"




Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventanas y sustitución de vidrios de 5 mm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeimy Abriana Ramirez

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón
DIRECCIÓN
Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17
Guatemala, C.A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 607 SONIA RINCÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM 10 RUTA AL ATLÁNTICO ALDEA EL BEBEDERO ZONA 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7480-43	FECHA:	2 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de soporte de metal por metal de 3.20 m x 7 m en patio frente alula de párvulos.



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de soporte de metal por metal de 3.20 m x 7 m en patio frente alula de párvulos.



Foto 3: Sustitución de acometida de 78 metros, cableado con 2 #6 +2#8 thhn, entubado con tubo pvc de 1" con sus respectivos accesorios alrededor de módulo de entrada, servicio sanitario de maestros y oficina



Foto 4: Sustitución de acometida de 78 metros, cableado con 2 #6 +2#8 thhn, entubado con tubo pvc de 1" con sus respectivos accesorios alrededor de módulo de entrada, servicio sanitario de maestros y oficina



Foto 5: Sustitución de 2 tableros de 8 polos con sus respectivos flipones, ubicados en servicio sanitario de maestros y oficina de cómputo



Foto 6: Sustitución de 2 tableros de 8 polos con sus respectivos flipones, ubicados en servicio sanitario de maestros y oficina de cómputo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE <i>Jeimy Adriana Ramires</i> Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón CONSEJO EDUCATIVO Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17 Guatemala, C.A.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> Ministerio de Educación Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón DIRECCIÓN Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17 Guatemala, C.A.
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 607 SONIA RINCÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM 10 RUTA AL ATLÁNTICO ALDEA EL BEBEDERO ZONA 17
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-17-7480-43	FECHA:	2 DE JUNIO DE 2025



Foto1: Aplicación de cernido en pared en salón de cómputo




Foto 2: Aplicación de cernido en pared en salón de cómputo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo <i>Jimmy Adriana Ramires</i> Ministerio de Educación Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17 Guatemala, C.A.	Firma y Sello Director Centro Educativo <i>[Signature]</i> Ministerio de Educación Escuela Oficial Rural Mixta No. 607 Sonia Rincón Km. 10.2 Ruta al Atlántico zona 17 Guatemala, C.A.
--	---