

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. No. 454 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 ave. 17-00 zona 18, Col. Santa Elena III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1178-43	FECHA:	06 de marzo de 2025.



Foto 1: Las laminas en el área de sanitarios se sustituirán, reforzándolas para que soporten el peso de tinacos de agua y se pueda mejor la red de agua.



Foto 2: El techo de la bodega se encuentra en las estado, provocando en invierno filtraciones. Se sustituirá la medera por metal.



Foto 3: Los balcones actuales son de cedazo, en su mayoría están oxidados o picados.



Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por pvc, lo que permitira una mejor ventilación en los salones.



Foto 5: Sustitución de ventanas en el área de primero, pemitiran una mejor ventilación.



Foto 6: Sustitución de ventanas en el salon de computación, por la forma actual entran ratones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. No. 454 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 ave. 17-00 zona 18, Col. Santa Elena III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-1178-43	FECHA:	06 de marzo de 2025.




Foto 1: Suministro y aplicación de mezlón



Foto 2: Suministro y aplicación de impermeabilizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---