

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M 823 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7350-43	FECHA:	23/07/2025



Foto1: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (Se realizara demolición y resane de un ancho de 10 centímetros a lo largo de la pared para ventilación en las 3 aulas del área de primaria.)



Foto 2: VENTANAS (Sustitución de 37 ventanas de metal a PVC en el segundo nivel del edificio incluyendo aulas y baño así como cocina y el aula de segundo "A" , con un total de 57.65 m2.)



Foto 3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (Implementación de pared en área de pasillo para adecuar sistema eléctrico // implementar nuevas unidades de tomacorriente// en pared, nueva puerta para el resguardo de la



Foto 4: IMPERMEABILIZACION DE LOSA (Resanado de pared e impermeabilizante del techo, y limpieza de canal de concreto, mantenimiento a techo por filtración de agua e instalación de nuevo canal metálico.)



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA (Sustitución de laminas por 20 laminas tipo teja por filtración de agua y malas condiciones de la misma en el edificio de preprimaria.)




Foto 6: MANTENIMIENTO A PORTONES (Mantenimiento de portón principal por oxidación y remplazo de lamina parte inferior y retocado de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M 823 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7350-43	FECHA:	23/07/2025



Foto7: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA
(Implementación de muebles de concreto para el resguardo del mobiliario de cocina con medidas de 5.00 longitud 0.80 ancho y 0.90 de altura con divisiones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---