

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Diversificada En Tecnología	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Martínez 4ta. Ave. 3-00, Zona 1, San Pedro Ayampuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-0062-46	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26, Colocacion de nueva estructura de metal e instalacion de lamina aluzin, en el pasillo frente a cuatro aulas.



Foto 2: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26, Colocacion de nueva estructura de metal e instalacion de lamina aluzin, en el pasillo frente a cuatro aulas.



Foto 3: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26, en galara que se utilizaba para cocinar. Realizacion de estructura y forrado de 46 mts² y colocacion de dos ventanas pvc.



Foto 4: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26, en galara que se utilizaba para cocinar. Realizacion de estructura y forrado de 46 mts² y colocacion de dos ventanas pvc.




Foto 5: Sustitucion de tanque de inodoro, se cambiaron trece kists de baños push, seis en el primer nivel y siete en el segundo nivel



Foto 6: Sustitucion de tanque de inodoro, se cambiaron trece kists de baños push, seis en el primer nivel y siete en el segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Diversificada En Tecnología	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Martínez 4ta. Ave. 3-00, Zona 1, San Pedro Ayampuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-0062-46	FECHA:	5/03/2025



Foto 7: Mantenimiento a dos mingitorios, desmontaje de dos mingitorios, aplicación de sellador para que ya no se filtre el agua.



Foto 8: Mantenimiento a dos mingitorios, desmontaje de dos mingitorios, aplicación de sellador para que ya no se filtre el agua.



Foto 9: Sustitución de seis pisos cerámicos, en el segundo nivel dos, y cuatro en el primer nivel, pisos que se encuentran quebrados en dos aulas.



Foto 10: Sustitución de seis pisos cerámicos, en el segundo nivel dos, y cuatro en el primer nivel, pisos que se encuentran quebrados en dos aulas.



Foto 11: Reparación de lámparas, mantenimiento y limpieza de 32 lámparas que se encuentran colocadas en el primer nivel y segundo nivel del establecimiento.



Foto 12: Reparación de lámparas, mantenimiento y limpieza de 32 lámparas que se encuentran colocadas en el primer nivel y segundo nivel del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional De Educación Diversificada En Tecnología	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Martínez 4ta. Ave. 3-00, Zona 1, San Pedro Ayampuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-0062-46	FECHA:	5/03/2025



Foto 13: Sustitución de seis reflectores que se encuentran en la fachada del establecimiento.



Foto 14: Sustitución de seis reflectores que se encuentran en la fachada del establecimiento.



Foto 15: Aplicación y repello de tres columnas que se encuentra agrietas, dos columnas en aulas y una que se encuentra en el taller de mecánica.



Foto 16: Aplicación y repello de tres columnas que se encuentra agrietas, dos columnas en aulas y una que se encuentra en el taller de mecánica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF   Firma y Sello Director Centro Educativo Público  