

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de párvulos No.43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 22-10 colonia Primero de Julio zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1427-42	FECHA:	17 de octubre 2025



Foto1: Cambio de lamina duralita por lamina alucink troquelada calibre 24 en 2 aulas, y pintar la estructura.




Foto 2: Cambio de lamina duralita por lamina alucink troquelada calibre 24 en 2 aulas, y pintar la estructura.



Foto 3: Cambio de canal por canal americano calibre 26



Foto 4: Loza de cocina hacerle el pañuelo e impermeabilizar , sanear el area.En paredes de cocina exterior impermeabilizar 26.40metros cuadrados



Foto 5:
Reparar y pintar la puerta de entrada de cocina




Foto 6: Cambiar 2 inodoros en el área de varones, 1 inodoro de adultos en el baño de docentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos No.43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. Avenida 22-10 Colonia Primero de Julio Zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1427-42	FECHA:	17 de Octubre de 2025



Foto7: Cambio de lamina duralita por lamina alucink troquelada calibre 20 en pergola



Foto 8: Anulación de canal de orina e instalar 3 migitorios , e instar 13 metros de azulejo



Foto 9:Cambio de cierre de agua, levantado de 5metros por 10cm. Cambio de azulejos por otro.



Foto 10: cambio de puerta de metal por puerta de metal con su techo para protección



Foto 11: sustitucion detorta de concreto entrada principal puerta peatonal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

