

ACCIÓN DEFICIENCIAS DETE+A2:Q23RMINA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COMPLEJO EDUCATIVO PARA LA PAZ # 4 ALBERTO MASFERRER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. CALLE 3-16 ZONA 4 MONTERRAT II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1545.43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: Desmontaje de lamina duralita y cielo falso de duroport para fabricación e instalación de estructura de techo de metal.



Foto 2: Desmontaje de lamina duralita para instalación de lamina troquelada esmaltada blanca calibre 26.



Foto 3: Demolición de formas curvas de la pared parte frontal y posterior y canal .



Foto 4: Desmontaje de ventanas de metal para instalación de ventanas de pvc color blanco + vidrio claro de 5mm-perfil 600.



Foto 5: Pintura de 2 puertas color azul institucional.





Foto 6: Pintura de paredes interiores, colores básicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 JUNTA ESCOLAR EOUM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	---	--	--

ACCIÓN DEFICIENCIAS DETE+A2:Q23RMINA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COMPLEJO EDUCATIVO PARA LA PAZ # 4 ALBERTO MASFERRER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. CALLE 3-16 ZONA 4 MONTSERRAT II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1545.43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 7: Instalación de azulejo blanco 20x20, como salpicadero 0.60 mts de altura.



Foto 8: Desmontado de lamparas y tuberías existentes para instalación de lamparas eléctricas nuevas, cableado, entubado eléctrico, tubos y cables nuevos.



Foto 9: Cernido, remolineado donde se levantará para ajustar paredes.



Foto 10: Limpieza de canal pluvial tapado, ajuste de canal para recibir lamina y colocación de codos para evacuar agua.




Foto 11: Limpieza de caja de registro pluvial junto a la pila exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

