

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 Av. "C" 2-10 Asentamiento Mario Alioto López, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0062-46	FECHA:	04 de noviembre de 2025



Foto 1: En las aulas no se tiene iluminación, solo existen las bases de las candelas.



Foto 2: El establecimiento cuenta con pocos tomacorrientes de los cuales se sobrecargan.



Foto 3: El establecimiento carece de flipones y de cableado en gran parte de las áreas educativas.



Foto 4: Existen instalaciones de luces y tomacorrientes de manera improvisada e inadecuada.



Foto 5: Los tableros eléctricos presentan un posible fallo para el encendido de las luces y el uso de los tomacorrientes.



Foto 6: Los inodoros se encuentran en mal estado y sin funcionamiento por falta de accesorios y/o fugas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público