

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mete
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1642-43	FECHA:	10/07/2025



Foto 1: Así se está avanzando el mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujecciones y aplicación de pinturas a 5 puertas 270 cms altura y 101 cms ancho, 4 puertas 213 cms altura y 93 cms ancho.




Foto2: así se está trabajando la sustitución de chapas: 5 aulas, 1 cocina y 2 para comedor, en mal estado




Foto 3: así se está trabajando la sustitución de 4 puertas en mal estado de servicios sanitarios de 160 cms de altura y 60 cms de ancho.



Foto 4: Piso de granito está avanzando con 70%




Foto 5: así se está pintando los muros interiores de 247 m2. de la escuela




Foto 6: así se está pintando los muros exteriores de 247 m2. de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el mismo de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mete
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1642-43	FECHA:	10/07/2025




Foto 7: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, de 187 m2, con avance el 70 % de trabajo



Foto 8. Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal, de 222 ML se encuentra 80 % de avance de trabajo.



Foto 9: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea de ladrillos, plancha de tres hornillos y base de block, con avance 70% de trabajo



Foto 10: el establecimiento de la sustitución de pila de cemento de dos lavaderos, por los vecinos.



Foto 11: instalacion de los focos ahorradores en aulas, cocina y comedores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

