

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUCAQUEQSI ALDEA OJO DE AGUA SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1663-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada y sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustitución de puertas por puertas en mal estado.



Foto 4: Sustitución de puerta de aula en mal estado



Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal, más vidrio.



Foto 6: Reparación de banqueta en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		CASERIO NUCAQUEQSI ALDEA OJO DE AGUA SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1663-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: Sustitución de canal pvc.



Foto 8: Sustitución de inodoro en mal estado.



Foto 9: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 10: Sustitución de chimenea por chimenea de concreto



Foto 11: Sustitución de pila de concreto.




Foto 12: Sustitución de pared de madera por pared de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y determinar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director de la Escuela Oficial Rural Mixta