

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO ☒	DURANTE ☐	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. BARRIO LA PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA PAZ, ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS.	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0010-43	FECHA:	21/04/25	



Reparación de cubierta con cielo falso de PVC en módulos 1 y 2 segundo nivel,
Sustitución de ventilador de pared de 16 pulgadas en módulos 1 y 2 segundo nivel



Sustitución de lámparas por Panel led de 40w 1x4 pies en módulos 1 y 2 segundo nivel



Sustitución de ventilador de pared de 16 pulgadas en módulos 1 y 2 segundo nivel



Sustitución de balcones por baranda de seguridad de hierro redondo liso de 3/8 area frente a baños segundo nivel



sustitucion de ventana metal por ventana pvc en modulo 1 primer nivel



Reparacion de fuga de agua en area de baños segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. BARRIO LA PAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA PAZ, ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0010-43	FECHA:	21/04/25





Sustitución de Bombillo LED GLOBO 30W 2400 Lúmenes en modulo 1 primer nivel



Suministro y aplicación Pintura exterior látex celeste Pantone 293 para muros en fachada principal del establecimiento



Suministro y aplicación Pintura exterior látex Azul Pantone 293 para zócalo 4 hiladas en fachada principal del establecimiento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--