

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL PREPRIMARIA BILINGUE ANEXO A EORM CASERIO LA VEGA, ALDEA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA BUENA VISTA EL CERRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0037-41	FECHA:	20/6/2025



Sustitución de malla perimetral por malla galvanizada calibre 12 cuadros de 2X2 altura de 2.50 Mts. Con tubo galvanizado de 1 ½" módulo 4



Sustitución de piso de concreto por piso de concreto 10 Cms de Espesor módulo 1 y módulo 2



Sustitución de pila de plástico por pila de concreto armado debidamente azulejada en cocina módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

