

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CAJOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE CAJOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-07-0016-46	FECHA:	8/04/2025



Sustitución de piso de concreto de patio por concreto con un espesor de 8 cm, resistencia 2000 psi y con malla electrosoldada calibre 9/9, vertido en base nivelada y compactada con plancha vibradora.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente del Consejo	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---