



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0012-43	FECHA FINALIZACION:	27/10/2025



No.1 SUSTITUCIÓN DE REPELLO SOCALO EN PARED EXTERIO DE AULAS POR REPELLO ALIZADO CON ADITIVO



No.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUSTITUCIÓN DE CANAL




No.3 REPARACIÓN Y CONEXIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL PARA 3 AULAS Y COCINA



No.4 SUSTITUCION DE TUBERIA PVC DE LINEA PRINCIPAL DE AGUAS PLUVIALES DE 3"



No.5 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METALICAS DE BAÑO 2.23x0.81 MTS



No.6 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA DE LEÑA CON ORNILLAS NORMALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-12-0012-43	FECHA FINALIZACION:	27/10/2025



No.7 SUSTITUCIÓN DE PILA MOVIBLE POR PILA DE CONCRETO ARMADO CON RECUBRIMIENTO



No.8 SUSTITUCION DE PORTÓN METÁL TIPO REJAS DE INGRESO PRINCIPAL DE 3.00X2.70 POR PORTÓN METÁL



No.9 MANTENIMIENTO DE BALCONES (LIJADO, SUJECIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA)



No. 10 MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS (LIJADO, SUJECIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA)



No. 11. MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANQUETA Y COLOCACION DE POSTES DE PROTECCIÓN CON TUBO PROCESO DE 4"



No. 12. MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUMBRERA DE TECHO SOBRE COCINA CON LAMINA LISA Y SELLADO CON SELLADOR SIKAFLEX POLIURETANO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público