

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Río Negro No.2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0450-43	FECHA:	23/06/2025



No.1 Sustitucion de cubierta metalica



No.2 Sustitución de estructura portante con estructura metalica galvanizada



No.3 Sustitución de torta de concreto



No.4 sustitucion de balcones en ventanas de metal



No.5 Sustitucion de cableado electrico No 10 (linea fase y linea neutro) 60 ml c/u para sistema electrico fuerza y iluminacion con tubos de pvc en todo el cableado + abrazaderas + tornillos de 1/2" + uniones + coplas+ vueltas+ conectores.



No.6 Sustitucion de lumincarias de 30 whats

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Río Negro No.2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0450-43	FECHA:	23/06/2025



No.7 Sustitucion de interruptores



No.8 Sustitucion de plafoneras



No.9 sustitucion de tomacorrientes



No.10 Sustitucion de estufa y mesa en cocina con azulejo



No.11 Sustitucion de piso con cerámico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente del O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

