

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3988-45	FECHA:	24/07/2025



Reparación 32 M2 de muro con columnas 0.20m x 0.20m 4 hierro de 3/8 estribos de 1/4



Reparación 32 M2 de muro con columnas 0.20m x 0.20m 4 hierro de 3/8 estribos de 1/4



Sustitución 135M2 de estructura de soporte por metal y lámina troquelada calibre 26.



Sustitución 135M2 de estructura de soporte por metal y lámina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QOP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---