



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

|                             |                                                         |                                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO                                          | MUNICIPIO:                     | COATEPEQUE          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A ESCUELA URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3A. AV. 7-06 ZONA 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-0787-42                                           | FECHA FINALIZACION:            | 29/09/2025          |




FOTO 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL CON ANTICORROSIVO, MÓDULO 1



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL, MÓDULO 1



FOTO 3: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL, MÓDULO 1



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE CANALES DE METAL , MÓDULO 1



FOTO 5: REPARACION FIRME DE CONCRETO DE 2 CMS CON ACABADO GRIS, DE AREA 123 METROS CUADRADOS EN EL AREA RECREATIVA PRINCIPAL



FOTO 6: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO Y ENTUBADO CALIBRE 10 AWG, MÓDULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                                         |                                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO                                          | MUNICIPIO:                     | COATEPEQUE          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A ESCUELA URBANA MIXTA MIGUEL ANGEL ASTURIAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3A. AV. 7-06 ZONA 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-0787-42                                           | FECHA FINALIZACION:            | 29/09/2025          |



FOTO 7: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO Y ENTUBADO CALIBRE 12 AWG, MÓDULO 1



FOTO 8: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES, MÓDULO 1



FOTO 9: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES, MÓDULO 1




FOTO 10: SUSTITUCION DE LAMPARA EXISTENTE CON LAMPARA BOMBILLO LED, MÓDULO 1



FOTO 11: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO Y ENTUBADO CALIBRE 10 AWG, MÓDULO 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

