

SITUACIÓN DE CIERRE DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-2685-42	FECHA	4/11/2025




FOTOGRAFIA 1. SUSTITUCIÓN DE BOMBILLO LED GLOBO 30W 2400 LÚMENES. 14 AULAS Y CANCHA DEPORTIVA. TOTAL 75 BOMBILLOS



FOTOGRAFIA 2. SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS. 14 AULAS, CANCHA DEPORTIVA. TOTAL 75 PLAFONERAS




FOTOGRAFIA 3. SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES POLARIZADA 15A EAGLE, 14 AULAS, TOTAL 35 INTERRUPTORES



FOTOGRAFIA 4. INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADO 15A EAGLE, 14 AULAS Y PASILLOS, TOTAL 31 TOMACORRIENTES



FOTOGRAFIA 5. INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 12 AWG VIAKON, 14 AULAS, PASILLOS Y CORREDORES, TOTAL 700 METROS LINEALES



FOTOGRAFIA 6. INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO CALIBRE 10 AWG VIAKON, 14 AULAS, PASILLOS Y CORREDORES. TOTAL 1190

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Representante de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-20-2685-42	FECHA	4/11/2025



FOTOGRAFIA 7.
INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 8 AWG VIAKON, 14 AULAS, PASILLOS Y CORREDORES. TOTAL 315 METROS LINEALES



FOTOGRAFIA 8. INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCION PLASTICA 4 MODULOS Y FLIPON AUTOMATICO NXB-63 2P 20A CHINT, 14 AULAS Y CENTRAL. TOTAL 15 CAJAS



FOTOGRAFIA 9.
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ELECTROVALVULA DE LLENADO. TOTAL 2 SISTEMAS



FOTOGRAFIA 10.
INSTALACION DE LAVAMANOS DE CONCRETO 5 CHORROS. TOTAL 1 LAVAMANOS



FOTOGRAFIA 11.
SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO CANASTA PARA EXTERIOR. TOTAL 10 LÁMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--