

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA INÉS, ZONA 3 COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4185-45	FECHA:	21/11/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO. TOTAL 146 METROS CUADRADOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL. TOTAL 91 METROS LINEALES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE 1 HP. TOTAL 1 SISTEMA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA 1100 LTS TOTAL 1 DEPÓSITO



Foto 5: REPARACION DE BASE DE DEPOSITO DE AGUA CON ESTRUCTURA METALICA 1.50X3.30 METROS.TOTAL 1 BASE DE DEPÓSITO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BOMBILLO LED GLOBO 30W 2400 LÚMENES. TOTAL 26 BOMBILLOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silma Maribel Méndez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Ramiro
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA INÉS, ZONA 3 COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4185-45	FECHA:	21/11/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS. TOTAL 26 PLAFONERAS



Foto 8: SUSTITUCIÓN INTERRUPTORES SIMPLES POLARIZADA 15A EAGLE. TOTAL 12 INTERRUPTORES




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADO 15A EAGLE. TOTAL 15 TOMACORRIENTES



Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 12 AWG VIAKON. TOTAL 185 METROS LINEALES



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 10 AWG VIAKON. TOTAL 270 METROS LINEALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 NUFED	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	-----------	---	--