



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA INÉS, ZONA 3 COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4185-45	FECHA:	15/12/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO. TOTAL 146 METROS CUADRADOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL. TOTAL 91 METROS LINEALES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE 1 HP. TOTAL 1 SISTEMA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 LTS. TOTAL 1 DEPÓSITO



Foto 5: REPARACION DE BASE DE DEPOSITO DE AGUA CON ESTRUCTURA METALICA 1.50X3.30 METROS. TOTAL 1 BASE DE DEPOSITO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BOMBILLO LED GLOBO 30W 2400 LÚMENES. TOTAL 26 BOMBILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilma Maribel Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ricardo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA INÉS, ZONA 3 COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4185-45	FECHA:	15/12/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS. TOTAL 26 PLAFONERAS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES POLARIZADA 15A EAGLE. TOTAL 12 INTERRUPTORES







Foto 9: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADO 15A EAGLE. TOTAL 15 TOMACORRIENTES



Foto 10: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 12 AWG VIAKON. TOTAL 185 METROS LINEALES



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO CALIBRE 10 AWG VIAKON. TOTAL 270 METROS LINEALES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilma Maribel Méndez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Ricardo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

