



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0052-42	FECHA:	14/03/2025



Foto 1: Se observa que el muro perimetral, cuenta con fisuras en mortero, y columnas en mal estado, junto con la malla



Foto 2: Se observa que al momento de que el muro se sustituya necesitara repello para una mejor presentación



Foto 3: Se observa que el muro perimetral necesita pintura para darle una mejor apariencia al establecimiento



Foto 4: Se observa que el aula no cuenta con piso cerámico



Foto 5: Los baños que no cuentan con tubería principal de agua potable para su funcionamiento, Se observa el área donde esta pasara.



Foto 6: Se observa que el inodoro se encuentra en mal estado, cuenta con rajaduras en la parte de abajo por motivo que se intento instalar anteriormente agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0052-42	FECHA:	14/03/2025



Foto 7: Se observa que el área de párvulos los niños tienden a salirse sin autorización, por ser un área de poca ventilación se necesita una puerta tipo rejilla



Foto 8: Se observa que el aula no cuenta con balcones adecuados, y se encuentran en mal estado

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público