Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAMALÁ I, SECTOR SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1415-42	FECHA:	29/09/2025

Foto 1: Se observa que las puertas están en mal estado.

Foto 2: Se observa el piso desnivelado por lo que se requiere de una nueva torta para aplicar piso cerámico.

Foto 3: Se observa el piso cerámico en mal estado.

Foto 4: Se observa que se requiere de balcones.

Foto 5: Se observa la necesidad de colocar ventanas.

Foto 6: Se observa que se requiere impermeabilizar en losa de gradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON PAJOSON JORNADA VESPERTINA

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESC. OF. URB. MIXTA J.V.
Caserío Samalá I Sector Sur
San Sebastián Retalhuleu
DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAMALÁ I, SECTOR SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1415-42	FECHA:	29/09/2025

Foto 7: Se observa que la pintura en muros se encuentra deteriorada.

Foto 8: Se observa que se necesita repello debido a la humedad.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTÓN PAJOSON

Firma y Sello Director Centro Educativo

ESC. OF. URB. MIXTA J.V.
Caserío Samalá I Sector Sur
San Sebastián Retalhuleu
DIRECCIÓN