



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joya San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-1696-42	FECHA:	13 de Marzo 2025



Foto 1: instalacion de piso de granito, solo cuenta con contrapiso de concreto en el area de cocina



Foto 2: la pintura con el paso del tiempo y el clima se deterioro



Foto 3: Lámparas en mal estado



Foto 4: Interruptores en mal estado, existe peligro al usarlos



Foto 5: El tendido electrico presenta fallos, y cortos en sus circuitos



Foto 6: Las columnas del muro perimetral se encuentra debiles y el hierro de la estructura tiene corrosion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iesbia Ileana Grana Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.P. ANEXA E. I.R.M.
JOYA SAN ISIDRO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joya San Isidro
ESTABLECIMIENTO:	06-14-1696-42	FECHA:	13 de Marzo 2025



Foto 7: Plancha en mal estado, corrompida por el paso del tiempo y el uso



Foto 8: Estufa rural en mal estado, tiene mas de 10 años funcionando, por eso se solicita la colocacion de azulejo para mejorar su apariencia y funcionalidad

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iesbia Ileana arana J. menez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

