

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Ncional Rural de Occidente "Guillermo Ovando Ariola"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Parramón zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0106-46	FECHA:	10/03/2025




DEMOLISION DE PISO CEMENTO POR UNDIMIENTO E INSTACION DE PISO EN CORREDOR



Suministro e instacion de piso, nivelación e instalación de piso de granito en torta de cemento de 5 aulas siendo estas la No. 1, 2, 8, 9 y 10



VENTANERIA, Reparación de ventanas de aula No. 03, con aplicación de pintura anticorrosiva y reposición de vidrios con medidas de 2mts. de largo * 1.20 de largo.



Resanado de pared de aula por humedad, suministro de materiales e instación.



Demolicion de piso de cemento por undiminto e instalación de piso de Granito 33*33 de aula No. 3 y corredor



Sellado de espacio en pared existente, levantado de Block de 3 hileras con medidas de 9.30 de largo * 3 metros de alto,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de la hoja.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento
COMITEJO EDUCATIVO
NIVEL 46 J.M.
ENRO. TOTONICAPAN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Nacional Rural de Occidente "Guillermo Ovando Ariola"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Parramón zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0106-46	FECHA:	10/03/2025



Sellado y reparación de loza para evitar filtraciones de sala de maestros con aplicación de Sika acril Tech Power gt



Pintado de aula No. 03, con pintura acrilica lavable.



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--