



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 254	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuisuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2443-45	FECHA:	1/09/2025



Foto1: Cubierta de lámina: Sustitución de Láminas troqueladas en mal estado por láminas troqueladas calibre 26, en el laboratorio de computación y cocina. instalación de canal galvanizado de 10cm de fondo por 20 cm de ancho, con una longitud de 9,5mts, sujetado con bases metálicas, bajada pluvial con tubo de 3



Foto 2: cambio de estructura de techo de madera por estrucuta metálica formado con tubo de 4x4 galvanizado chapa 16, costaneras de 4x2 mm galvanizada, sujetado con tonillos hiltin y soldadura electrica



Foto 3:cambio de estructura de madera de tabanco, vigas y tablas por estructura de metal con base a vigas galvanizadas de 4x2 pulgadas chapa 16, distanciados a 2 pies, instalación de plywood de 3/4 de pulgadas para tabanco, sujetados con tornillos pulser.



Foto 4: instalación de piso cerámico a cocina y laboratorio de computación. 35 mts 2




Foto 5: instalaciones eléctricas: 7 lámparas led, 2 interruptores simples, 15 tomacorrientes polarizados, caja de filipon, canaleta y cableado eléctrico.



Foto 6: fabricacion e instacion de ventanas PVC, color blanco, corrediza con vidrio transparente de 5mm y mosquitero, con las dimensiones de 1.5mts de ancho. con 1 mt de alto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 254	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuisuc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-2443-45	FECHA:	1/09/2025



Foto 7: Mano de obra de aplicación de pintura bloqueador de agua de sherwin willams a dos manos. Esto se realizarara en la parte interna de la cocina y el laboratorio de computación.



Foto 8: instalación de pila de pvc de un ala y suministro e instalación de accesorios para drenaje de 3mts de longitud y abastecimiento de agua potable con 7mts de longitud, para cocina.



Foto 9: Fabricación e instalación de puertas metálicas formadas con tubo base de 1 pulgada y lamina de 1mm de espesor, diseño liso abatible, con las dimensiones a 1mts de ancho x 2.10mts de alto, protegido con anticorrosivo color negro. 2 puertas que se utilizaran en el baño contarán con las siguientes medidas 0.60 mts de ancho x 1.50 de alto



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones metálicos formados con hierro angular de $\frac{3}{4}$ y hierro entorchado de $\frac{1}{2}$, anclado con tornillos hiltin, con dimensiones a

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

