



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Jampú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jampú, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0336-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 1: El abatimiento de la puerta del salón de 1ero. A 3ro. Obstaculiza el ingreso al aula de párvulos.



Foto 2: Los servicios sanitarios no cuentan con agua, ya que el servicio es irregular. Se utilizan toneles, por lo que se plantea la construcción de una torre para colocar un depósito aéreo para agua.



Foto 3: El aula de párvulos no cuenta con la ventilación recomendada, ya que solo tiene 1 ventana y las otras 3 paredes no tienen ventana.



Foto 4: Los muros de las aulas necesitan nueva capa de pintura para su protección.



Foto 5: El portón del ingreso cuenta con columnas muy pequeñas y cada puerta del portón es muy pesada, por lo que no cierra de forma adecuada.



Foto 6: Es necesario revisar el sistema eléctrico ya que la iluminación de la cancha polideportiva no funciona.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Jampú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jampú, Zacapa
ESTABLECIMIENTO:	19-01-0336-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 7: Esta área del patio es necesario colocar piso de concreto.




Foto 8: En la parte posterior de la cocina se evidencia la falta de una valvula para el drenaje de la pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

