REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1047-43	FECHA:	22 DE DICIEMBRE DEL 2025

; SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL.26 (21.90m2) RETIRO DE LAMINA EXISTENTE Y COLOCACION DE LAMINA ALUZINC CAL.26 CON TORNILLERA GALVANIZADA SELLADO EN JUNTAS Y CORRECTA ALINEACION PARA GARANTIZAR IMPERMEABILIDAD

SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL.26 (76.00m2) DESMONTAJE Y REPOSICION DE LAMINA CON ALUZINC CAL.26 INSTALACION CON FIJACIONES GALVANIZADAS Y AJUSTES PERIMETRALES SEGUN PENDIENTE DEL TECHO

SUSTITUCION DE TRAMOS DAÑADOS CON MAMPOSTERIA DE BLOCK

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA (76.00m2) LIMPIEZA, REMOCION DE OXIDO Y APLICACIÓN DE SISTEMA ANTICORROSIVO EN DOS MANOS PARA PROLONGAR VIDA UTIL DEL SOPORTE METALICO

SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA (21.90m2) DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA LIVIANA CON TUBO GALVANIZADO, SOLDADURA CONTINUA Y PROTECCION ANTICORROSIVA

SUSTITUCION DE CANALETA DE METAL (30.ML) RETIRO DE CANALETAS DETERIORADAS Y COLOCACION DE CANAL DE METAL REFORZADO CON SUS ACCESORIOS Y PENDIENTES CORRECTAS PARA CONDUCCION PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PUERTA, ALDEA SANTA TERESA, IGUANA GUALAN, ZACAPA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1047-43	FECHA:	22 DE DICIEMBRE DEL 2025

APLICACIÓN DE TORTA DE CONCRETO (12.93m2) PREPARACION DEL AREA, NIVELACION Y COLOCADO DE CONCRETO SIMPLE CON ACABADO LISO Y CURADO BASICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PUERTA, ALDEA SANTA TERESA, IGUANA GUALÁN, ZACAPA