

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIOR DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN CRISTOBAL VERAPAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM PRIMARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TUCANJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-03-0043-43 | FECHA: | 03 DE JULIO DE 2024 |



FOTO NO. 1 NIVELACION DE PISO, EL PISO NO SOLO TIENE LEVANTADA LA CAPA DE PISO SINO QUE TAMBIEN ESTA DESNIVELADO CASI LOS 20 CM



FOTO NO. 2 PISO DESNIVELADO Y DESCASCARADO POR MAS DE 20 CM



FOTO NO. 3 NIVELACION DE PISO DE PASILLO A NIVEL DE AULAS PARA QUE NO QUEDEN GRADAS



FOTO NO. 4 SE CAMBIARAN 2 SANITARIOS POR NUEVOS



FOTO NO. 5 TINACO E INSTALACION DE AGUA



FOTO NO. 6: TECHO AREA DE BAÑOS Y PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cecilia Casanova

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público