



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZACATÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0234-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Cubierta de Láminas: Se sustituirán las láminas acanaladas por láminas troqueladas.



Foto 2: Estructura de techo (Sustitución de soporte de madera por metal): Se cambiarán las Vigas y costaneras de madera por metal.



Foto 3: Puertas de metal (aulas y sanitarios): Se cambiará la puerta de lamina por puerta de metal para aulas, y se sustituirá la puerta de metal para baños, así como la sustitución de sanitarios blancos pequeños.




Foto 4: Ventanas (aulas): Se instalarán ventanas formales en lugar de mallas para dos aulas.



Foto 5: Mejoramiento losa de patio (torta de concreto): Se mejorará la torta de concreto con nuevo material.



Foto 6: Canales y bajada de agua pluvial: Se sustituirán los canales de metal por canales cuadrados de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZACATÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0234-43	FECHA:	5/09/2024



Foto7: Mejoramiento sistema eléctrico: Se sustituirán los cables inservibles y demas suministros electriccos por nueva instalación.



Foto 8: Mejoramiento pared de lámina y malla por Block (aula): Se sustituirán las paredes de malla y lámina por block.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

