

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Aldea Chituj"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1622-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Sustitución de lamina de baja calidad, por lamina troquelada aluzinc, AULA 2 DE PREPRIMARIA.



Foto 2: Sustitución de lamina de baja calidad, por lamina troquelada Aluzinc, AULA 1 DE PREPRIMARIA




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal, Tubo cuadrado 4x4, chapa 14, AULA 2 DE PREPRIMARIA



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal, costanera 2x4, chapa 16, AULA 1 DE PREPRIMARIA




Foto 5: Sustitución e instalacion de puerta de madera por metal, 2.10 x 1 m.




Foto 6: Sustitución e instalacion de puerta de madera por metal, 2.10 x 1 m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPEA OFICIAL RURAL MIXTA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Aldea Chituj"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-1622-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 7: Cambio de Sistema eléctrico, sustitucion de caja de registro de filipones monofasico y tomacorrientes



Foto 8: Cambio de sistema eléctrico, sustitucion de cableado electrico y plafoneras.




Foto 9: Sustitución e instalacion de ventanas de madera por metal mas vidrio 2.4 x 1.6 METROS , grosor de vidrio 5mm




Foto 10: Sustitución e instalacion de balcones de 2.10 x 1.10 METROS ,



Foto 11: Ampliacion y acondicionamiento de Cocina 4x4x3, exterior.





Foto 12: Ampliacion y acondicionamiento de Cocina 4x4x3, interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

