

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP JOSE ARGUETA LOPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0881-42	FECHA:	23/02/2024



Foto1: Se observa desde el interior el estado actual del techo deteriorado.



Foto 2: Se observa parte del techo deteriorado.




Foto 3: Se observan los daños causado por la humedad.




Foto 4: Se observa la filtración del agua en temporada de lluvias.






Foto 5: Se observa el estado deteriorado en el que se encuentra el lavamanos.



Foto 6: Se observa el estado deteriorado del lavamanos para uso de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


  
 Firma y sello del Presidente de la OPF


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público