

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-1986-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024




Foto1: Aulas de la Escuela Oficial de Parvulos, La Democracia.



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios con el cambio e instalación de kit para inodoros, incluye conexión de tubería.




Foto 4: En el módulo de servicios sanitarios, es necesaria la reparación y mantenimiento de las puertas metálicas.



Foto 5: En el módulo de servicios sanitarios es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante.



Foto 6: Es necesaria la sustitución de puerta , incluye pintura y chapa.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-1986-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024
 <p>Foto 7: Suministro e Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26 (incluye tornillos, capote)</p>		 <p>Foto 8: La estructura metálica del techo no es completamente visible y debe soportar el cielo falso.</p>	
 <p>Foto 9: Es necesario el mantenimiento e Instalación de estructura de metal para el techo del módulo de aulas.</p>		 <p>Foto 10: Es necesaria la reparación de canal de concreto del módulo de aulas..</p>	
 <p>Foto 11: Canal de concreto parcialmente obstruido por hojas secas de arboles cercanos.</p>		 <p>Foto 12: Es necesario el mantenimiento y reparación de las bajadas de agua pluvial del módulo de aulas.</p>	



 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la O.F.P.



 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa