

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. NO. 602	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE REAL LOTE 20 ALDEA CONCEPCION EL CHATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0173-43	FECHA:	1/03/2024



CUBIERTA DE LAMINA: Sustitución de lámina plastica por lamina troquelada aluzinc calibre 26, en salones de segundo grado, ubicados en el segundo nivel.




CUBIERTA DE LAMINA: Sustitución de lámina plastica por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en tres salones de segundo grado ubicados en el segundo nivel.



ESTRUCTURA DE TECHO: Mantenimiento a estructura de soporte de metal en tres salones de segundo grado ubicados en el segundo nivel.



ESTRUCTURA DE TECHO: Mantenimiento a estructura de soporte de metal en tres salones de segundo grado, ubicados en el segundo nivel.



IMPERMEABILIZACION DE LOZA: Impermeabilización de loza a salones de sexto .



IMPERMEABILIZACION DE LOZA: Reparación de pañuelos a tres salones de sexto grado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECTIVA ALDEA EL CHATO, GUATEMALA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. NO. 602	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE REAL LOTE 20 ALDEA CONCEPCION EL CHATO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-0173-43	FECHA:	1/03/2024



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL: Reparación de bajadas de agua pluvial tubo pvc.



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL: Sustitución por canal de pvc.




PISO: Sustitución de piso de torta de concreto por ceramico en tres salones de tercer grado, ubicados en el primer nivel.



PISO: Sustitución de piso de torta de concreto por ceramico en tres salones de tercer grado, ubicados en el primer nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---